




V7 series inverter

VFD-100からV7への置換えについて


1/1

VFD-100を使用しているユーザで、V7へ置き換える場合の代表的な接続について説明いたします。

VFD-100の接続例



V7の接続例



■ V7インバータの機能コード変更項目は下記の通りです。

機能コード	名称	設定値
F01	周波数設定1	1 : アナログ電圧入力 (端子12)
F02	運転・操作	1 : 外部信号 (デジタル入力)
F03	最高出力周波数	運転で使用する最高周波数を設定します。
F15	周波数リミット(上限)	F03と同じ値を設定します。
E01	端子X1	0 : 多段周波数選択 (0~1段)
E02	端子X2	1 : 多段周波数選択 (0~3段)
E03	端子X3	7 : フリーラン指令

その他の機能コードについては、実際の運転に応じて変更が必要になることがあります。

■注意

V7ではデジタル入力端子がX1~X3まで準備されておりますので、必要に応じて使用してください。
VFD-100でご使用中のメータは使用できません。V7専用品への置き換えが必要となります。